



Утверждаю:  
Директор школы:  
Г.Л. Квитницкая  
приказ № 01-10379 от 27.10.2021 г.

План мероприятий  
средней школы № 59 по устранению выявленных нарушений,  
(предписание №303/1 отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы по г. Ярославлю от 27.10.2021 г.)

№ п/п	Предписание проверяющего органа	Мероприятия	Срок исполнения	Отметки о выполнении
1	На путях эвакуации в объеме лестничных клеток здания, служащих для эвакуации людей, отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	1. Разработать проект по эвакуационному освещению школы. Имеется смета на проектные работы на сумму 45977,48 руб. от 14.01.2020 г. Направлены письма в департамент образования: № 01-19/43 от 06.02.2020 г. № 01-19/67 от 09.03.2021 г. № 01-19/292 от 30.09.2021 г.  2. Установить аварийное эвакуационное освещение.	27.10.2022 г.	
2	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности здания (автоматической установки пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре) при эксплуатации сверх службы (срок эксплуатации более 10 лет).	1. Разработать проект по установке системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Имеется сметный расчет на сумму 313311,64 р. Направлены письма в департамент образования: № 01-19/06 от 09.01.2020 г. № 01-19/68 от 10.03.2021 г. № 01-19/292 от 30.09.2021 г.  2. Установить систему АПС и СОУЭ.	27.10.2022 г.	

Заместитель директора  
по обеспечению безопасности

Орман О.Н.