



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58 , E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 303/1

об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 59»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору от «19» октября 2021 года № 303, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «21» октября 2021 года по 10 час. 30 мин. «27» октября 2021 года

1) Калиниченко Ладой Сергеевной, государственным инспектором г. Ярославля о пожарном надзоре.

проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 59» (далее МОУ «Средняя школа № 59») 150062, г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 35а, осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150062, г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 35а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заместителя директора МОУ «Средняя школа № 59» по обеспечению безопасности Орман Ольги Николаевны (по доверенности № б/н от 19.10.2021г.).

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации в объёме лестничных клеток здания, служащих для эвакуации людей, отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	п. 23, 37 правил противопожарного режима в РФ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п.п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.4, 7.6.3, 7.6.5 СП 52.13330.2016.	27.10.2022г.	
2.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности здания (автоматической установки пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре) при эксплуатации сверх службы (срок эксплуатации более 10 лет)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479) (далее – ППР в РФ); п. 5.1.6 ГОСТ Р 5401-2010.	27.10.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно п. 6 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: «Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания». В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Калиниченко Л.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)

«27» октября 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

Орман О.Н. (подпись) (по доверенности)

Заместитель директора МОУ «Средняя школа № 59» по обеспечению безопасности Орман О.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«27» октября 20 21 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

