



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7,
Почтовый адрес: Московский пр-т, д. 41, Ярославль, 150001, телефон: (4852) 42-92-94,
E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru, yar@cntr.gosnadzor.ru

улица Серго Орджоникидзе, дом 35А,
город Ярославль, Ярославская область,
150062

(место составления акта)

«27» января 2021 года
(дата составления акта)

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
№ 10.3-212-282вн-А/0006-2021**

По адресу/адресам: улица Серго Орджоникидзе, дом 35А, город Ярославль, Ярославская область, 150062

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Центрального управления Ростехнадзора от 25.01.2020 № РП-212-282-о «О проведении внеплановой выездной проверки».

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 59" ("Средняя школа № 59")

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день /6 часов с 27 января 2021г. по 27 января 2021г.

(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
директор "Средняя школа № 59", (приказ о назначении на должность от 06.07.2000 № 33/14)

(должность лица, подписывающего настоящее уведомление)

« 27 » января 2021 года
(дата)

10-00
(время)

(подпись)

Квитницкая Г.Л.
(расшифровка подписи)

(дата, время, подпись, инициалы)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

– Бухонин Александр Константинович – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (председатель комиссии);

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении проверки присутствовали:

Квитницкая Галина Львовна – директор "Средняя школа № 59" (приказ о назначении на должность от 06.07.2000 № 33/14);

Орман Ольга Николаевна - заместитель директора по обеспечению безопасности "Средняя школа № 59", приказ о переводе работника на другую работу от 02.09.2019 № 01-09/70.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено следующее

Общие сведения:

Организационно-правовая форма: муниципальное общеобразовательное учреждение

Полное наименование: муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 59"

Сокращенное наименование: "Средняя школа № 59"

Место нахождения: улица Серго Орджоникидзе, дом 35А, город Ярославль, Ярославская область, 150062

Место фактического осуществления: улица Серго Орджоникидзе, дом 35А, город Ярославль, Ярославская область, 150062

ИНН 7603016317, ОГРН 1027600622334, Телефон 8 (4852) 24-65-75, E-mail: yarsch059@yandex.ru

ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее;

ФИО руководителя, должность: Квитницкая Галина Львовна – директор "Средняя школа № 59" (приказ о назначении на должность от 06.07.2000 № 33/14).

1. Настоящая проверка проводится с целью: контроля за исполнением юридическим лицом пп. 1-15 ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений от 12.12.2019 № 6.1-0994вн-П/0141Я-2019, срок для исполнения которых истёк 13.03.2020г. в 00 час. 00 мин.

2. Задачей проверки является: осуществление контроля за исполнением юридическим лицом пп. 1-15 ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений от 12.12.2019 № 6.1-0994вн-П/0141Я-2019, срок для исполнения которых истёк 13.03.2020г. в 00 час. 00 мин.

3. Предметом настоящей проверки является: исполнение юридическим лицом пп. 1-15 ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений от 12.12.2019 № 6.1-0994вн-П/0141Я-2019, срок для исполнения которых истёк 13.03.2020г. в 00 час. 00 мин.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось;

В ходе проведения проверки несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

В ходе проведения проверки фактов невыполнения пп. 1-15 ранее выданного предписания об устранении нарушений от 12.12.2019 № 6.1-0994вн-П/0141Я-2019, срок для исполнения которых истёк 13.03.2020г. в 00 час. 00 мин.

Пункты. 1-15 ранее выданного предписания об устранении нарушений от 12.12.2019 № 6.1-0994вн-П/0141Я-2019 выполнены в полном объёме, а именно:

№ п/п	Наименование нормативно-правовых актов,	Отчёт по выполнению

	Характер выявленных нарушений	инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	предписания
1	Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования щитовой комиссией, возглавляемой техническим руководителем Потребителя, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации, «Средняя школа № 59»	Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП) п. 1.6.7.	Проведено техническое освидетельствование электрооборудования щитовой комиссией, возглавляемой техническим руководителем Потребителя, Представлены копии актов
2	Отсутствует на дверях силовых шкафов электрощитовой проводник системы уравнивания потенциалов, «Средняя школа № 59»	ПТЭЭП, п.1.2.2., п.4.1.3., п.1.7.82.	Установлен на дверях силовых шкафов электрощитовой проводник системы уравнивания потенциалов, «Средняя школа № 59», (фотофиксация)
3	Отсутствует в организации перечень технической документации, утвержденный техническим руководителем, «Средняя школа № 59»	ПТЭЭП п. 1.8.9	Составлен перечень технической документации, утвержденный техническим руководителем, «Средняя школа № 59», представлена копия документа
4	Отсутствуют списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, электроустановок и электротехнической части технологического оборудования, «Средняя школа № 59»	ПТЭЭП п. 1.8.9	Составлены списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, электроустановок и электротехнической части технологического оборудования, «Средняя школа № 59», представлена копия документа
5	Отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права выдачи разрешений на подготовку рабочего места и на допуск к работе в электроустановках, права назначаться ответственным руководителем работ, права назначаться допускающим, права назначаться производителем работ, «Средняя школа № 59»	ПТЭЭП п. 1.2.2., Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации,	Составлен организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права выдачи разрешений на подготовку рабочего места и на допуск к работе в электроустановках, права назначаться ответственным руководителем работ, права назначаться допускающим, права назначаться

		регистрационный № 30593 от 12 декабря 2013 г.), (далее - ПОТЭЭ) п.п. 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.14	производителем работ, «Средняя школа № 59», представлена копия документа
6	Не обеспечено организацией проведение планово-предупредительных ремонтов электроустановки, «Средняя школа № 59»	ПТЭЭП п.1.2.2, 1.6.3., 1.6.11., 2.11.6., 1.3.9	Выполнен планово-предупредительный ремонт электроустановки, «Средняя школа № 59», представлена копия отчёта.
7	Не соблюдено правило подключения "О" шины, а именно на шине заземления закреплены более одного проводника на одной шпильке в щитах электрощитовой, «Средняя школа № 59»	ПТЭЭП п.1.2.2, ПУЭ 1.7.119, 1.7.162	Выполнено подключение "О" шины, а именно на шине заземления закреплены более одного проводника на одной шпильке в щитах электрощитовой, «Средняя школа № 59», (фотофиксация)
8	Отсутствует покрытие пола, препятствующее образованию цементной пыли в щитовой (частично), «Средняя школа № 59»	ПТЭЭП п. 2.2.10	Выполнено покрытие пола, препятствующее образованию цементной пыли в щитовой (частично), «Средняя школа № 59», (фотофиксация)
9	Не актуализированы схемы на дверцах электрощитов в помещении щитовой, «Средняя школа № 59»	ПТЭЭП п.1.8.4	Исправлены схемы на дверцах электрощитов в помещении щитовой, «Средняя школа № 59», (фотофиксация)
10	Отсутствует цветовое обозначение фаз в электрощите щитовой, «Средняя школа № 59»	ПТЭЭП п.1.2.2, «Правила устройства электроустановок» (далее ПУЭ), утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002г. №204 п. 1.1.28, 1.1.29	Обозначены фазы в электрощите щитовой, «Средняя школа № 59», (фотофиксация)
11	Не обеспечено организацией наличие заполненного паспорта заземляющего устройства на здание, содержащего: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям: указание связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по напряжению прикосновения (при необходимости); данные по степени коррозии искусственных заземлителей; данные по сопротивлению металlosвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информацию по устранению замечаний и дефектов. К паспорту должны быть приложены	ПТЭЭП п. 2.7.15	Заполнены паспорта заземляющего устройства на здание, (копия документа)

	результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства, «Средняя школа № 59»		
12	Отсутствует на рукоятках управления рубильника в РУ-0,4 кВ надписи «Вкл», «Откл», электрощитовой, «Средняя школа № 59»	ПТЭЭП п.2.2.15.	Нанесены на рукоятки управления рубильника в РУ-0,4 кВ надписи «Вкл», «Откл», электрощитовой, «Средняя школа № 59», (фотофиксация)
13	Отсутствуют списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования, «Средняя школа № 59»	ПТЭЭП п. 1.8.9	Составлены списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования, «Средняя школа № 59», представлена копия документа
14	Отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении административно-техническому, оперативному или оперативно-ремонтному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений, «Средняя школа № 59»	ПОТЭЭ п. 5.4	Составлен организационно-распорядительный документ о предоставлении административно-техническому, оперативному или оперативно-ремонтному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений, «Средняя школа № 59», представлена копия документа
15	Отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права выдачи разрешений на подготовку рабочего места и на допуск к работе в электроустановках, права назначаться ответственным руководителем работ, права назначаться допускающим, права назначаться производителем работ, «Средняя школа № 59»	ПОТЭЭ п.п. 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.14	Составлен организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права выдачи разрешений на подготовку рабочего места и на допуск к работе в электроустановках, права назначаться ответственным руководителем работ, права назначаться допускающим, права назначаться производителем работ, «Средняя школа № 59», представлена копия документа

несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание от 12.12.2019 № 6.1-0994вн-П/0141Я-2019 выданное "Средняя школа № 59" на 09 л. в 1экз.
2. Копия распоряжения Центрального управления Ростехнадзора от 25.01.2021 №РП-212-282-о «О проведении внеплановой выездной проверки Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 59" ("Средняя школа № 59") на 05 л. в 1экз.
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 25.01.2021 ЮЭ9965-21-28206424;
4. Копия устава муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 59» (новая редакция), № 01-05/592 от 14.08.2015 года.
5. Копия свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серия 76 №002849288 от 31.03.1998.
6. Копия свидетельства о государственной аккредитации № 127/15 от 30.09.2015 года
7. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности №282/15 от 29.09.2015
8. Копия приказа о назначении на должность Квитницкой Г.Л. от 06.07.2000 № 33/14.
9. Копия приказа о переводе работника на другую работу от 02.09.2019 № 01-09/70 (Орман О.Н.).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(должность лица, подписывающего настоящее уведомление)

«27» января 2021 года

(дата)

(подпись)

/Бухонин А.К./
(расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил (а):

директор "Средняя школа № 59" (приказ о назначении на должность от 06.07.2000 № 33/14);

(должность лица, подписывающего настоящее уведомление)

«27» января 2021 года

(дата)

(подпись)

/Квитницкая Г.Л./
(расшифровка подписи)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)